

Общество с ограниченной ответственностью «БИЛЛАЙТ-ТРЕЙД»



**УКАЗАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ
ДБО 01-1-003 «ПОЖАРНЫЙ ЗНАК»**

**ПАСПОРТ
БАДЛ.676222.002ПС**

2014 г.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Указатель световой предназначен обозначения мест нахождения пожарных знаков: гидрантов, кранов и др. оборудования как внутри помещений, так и снаружи.

Источник света – светодиоды.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Питание: сеть переменного тока
– ~220В, 50Гц
– IP23.
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-80
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75
– I
– УХЛ 1.1.
– I.
– 0,9.
Потребляемая мощность, Вт, не более
– 37х210х207.
– 10.
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69
Потребляемая мощность, Вт, не более
– I.
Масса, кг, не более
– 0,9.
Габаритные размеры, мм
– 37х210х207.
Срок службы, лет, не менее
– 10.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Указатель световой
Паспорт
Упаковка

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

Требования безопасности

ВНИМАНИЕ! Все работы по установке указателя светового производить только при отключенной сети!

Устройство указателя

Указатель световой имеет коробчатый корпус, в котором размещены плата с установленными на ней светодиодами и питающие устройства. Ударпрочная лицевая панель представляет собой цветной транспарант со знакографической информацией и закрепляется крышкой. Сетевой провод заканчивается клеммной колодкой на 3 контакта. Центральный контакт – «Земля».

Установка и подготовка к работе

Аккуратно достать указатель световой из упаковки.
Вывернуть четыре боковых винта, снять крышку и лицевую панель.
Через крепежные отверстия крепежные на задней стенке отверстия закрепить указатель на стене.

Вставить лицевую панель и крышку. Зафиксировать крышку боковыми винтами.

Закрепить присоединительные провода на клеммной колодке и произвести защиту полученного соединения от попадания пыли и влаги.

Правила хранения

Указатель световой должен храниться в закрытом сухом помещении при отсутствии в воздухе паров агрессивных веществ.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу указателя светового при соблюдении условий эксплуатации, установленных ТУ 3461-002-17597255-2014

Гарантийный срок эксплуатации указателя светового – **12 месяцев** со дня продажи.

Предприятие-изготовитель обязуется безвозмездно ремонтировать вышедший из строя не по вине покупателя указатель световой в течение гарантийного срока.

Без предъявления паспорта с отметкой о дате продажи со штампом предприятия-продавца, а так же при самостоятельном демонтаже потребителем части указателя светового с элементами электрической схемы претензии не принимаются.

Товар не подлежит обязательной сертификации.

Органом по сертификации ООО «ПожСтандарт», аттестат рег.№ НСОПБ ЮАБ0. RU.OC.ПР.019/2 выдан добровольный сертификат пожарной безопасности № НСОПБ.RU.ПР019/2.Н.00777 сроком действия с 24.10.2014 по 23.10.2017г.

Изготовитель:

ООО «Билайт-трейд»: 119019, г. Москва, ул. Никитский бульвар, д.12, пом. П, ком. 1.

Тел.: (499) 271-70-13

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

УКАЗАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ ДБО 01-1-003 «ПОЖАРНЫЙ ЗНАК» изготовлен в соответствии с ТУ 3461-002-17597255-2014 и признан годным к эксплуатации

Штамп ОТК 

Дата выпуска _____

Дата продажи 23 ИЮН 2016